



# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Königsberger Allee 87, 68307 Mannheim, Germany Pepperl+Fuchs GmbH		
製造者	Königsberger Allee 87, 68307 Mannheim, Germany Pepperl+Fuchs GmbH		
品名	絶縁形バリヤ (ドライバ用)		
型式の名称	KFD0-SD2-Ex1.1045		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C		
定格	<p>本安回路</p> <p>最大電圧 25.2 V</p> <p>最大電流 93.1 mA</p> <p>最大電力 0.5861 W</p> <p>許容インダクタンス 4.08 mH 又は 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 60 μH/Ω</p> <p>許容キャパシタンス 0.107 μF</p> <p>非本安回路</p> <p>許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V</p> <p>周囲温度 60℃</p>		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC18535 号		
有効期間	平成20年 8月28日 から 平成23年 8月27日まで		
	平成 <b>23</b> 年 8月 <b>28</b> 日 から 平成 <b>26</b> 年 8月 <b>27</b> 日まで		
	平成 26年 8月28日 から 平成 29年 8月27日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成20年 8月28日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長

