



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 571665C

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Boxes and enclosures for electrical accessories

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

**LEGRAND FRANCE**

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES  
CEDEX - France

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

**LEGRAND FRANCE**

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES  
CEDEX - France

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

See annex 1

Note : When more than one factory, please report on page 2  
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See overleaf

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

LEGRAND

Model / Type Ref.  
Ref. De type

Series BATIBOX  
References see overleaf

Additional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent  
être indiquées sur la 2ème page)

See overleaf  
Supersedes CBTC FR60046568C  
Addition of references

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

**PUBLICATION** **EDITION**  
IEC 60670-1:2002 (first ed)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

Test reports n° 60046568-546906, n° 81539-571662

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



**Laboratoire Central des Industries Électriques**

33, av du Général Leclerc – BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr

Date: 2008-06-12

Signature:

Rémi HANOT  
Certification Officer





Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 571665C

## Annex 1 : List of Manufacturers and Factories

Boxes and enclosures for electrical accessories

| Factory                                                                                                           | Manufacturer                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEGRAND FRANCE</b><br>128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 -<br>87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE | <b>LEGRAND FRANCE</b><br>128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045<br>LIMOGES CEDEX - FRANCE |
| <b>ELBROMPLAST SC</b><br>300571 Calea Vidrighin, Stan n° 13A - 1900 TIMISOARA -<br>ROMANIA                        | <b>LEGRAND FRANCE</b><br>128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045<br>LIMOGES CEDEX - FRANCE |

Additional Information (if necessary)  
Informations complémentaires (si nécessaire)



**Laboratoire Central des Industries Électriques**  
33, av du Général Leclerc – BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr



Date: 2008-06-12

Signature:

Rémi HANOT  
Certification Officer

## Annex 2

boxes BATIBOX

| Reference | number of gang | depth<br>(mm) | diameter<br>(mm) | (mm) |
|-----------|----------------|---------------|------------------|------|
| 80041     | 1              | 40            | 67               | /    |
| 80042     | 2              | 40            | 67               | 71   |
| 80043     | 3              | 40            | 67               | 71   |
| 80044     | 4              | 40            | 67               | 71   |
| 80051     | 1              | 50            | 67               | /    |
| 80052     | 2              | 50            | 67               | 71   |
| 80053     | 3              | 50            | 67               | 71   |
| 80054     | 4              | 50            | 67               | 71   |
| 189352    | 2              | 50            | 67               | 57   |
| 189353    | 3              | 50            | 67               | 57   |
| 80061     | 1              | 60            | 67               | /    |

| Reference | number of gang | depth<br>(mm) | diameter<br>(mm) | (mm) |
|-----------|----------------|---------------|------------------|------|
| 80040     | 1              | 40            | /                | /    |
| 80049     | 3              | 40            | /                | /    |

## CLASSIFICATION

|                                                       |                                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nature of their material.                             | Insulating                                                   |                                                            |
| Method of installation.                               | Flush:                                                       | Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture. |
| Type of inlets (outlets)                              | With inlets for plain or corrugated conduits.                |                                                            |
| Clamping means.                                       | Without clamping means.                                      |                                                            |
| Minimum and maximum temperatures during installation. | De -5°C à +60°C<br>-5 °C to +60 °C                           |                                                            |
| Boxes and enclosures for hollow walls and the like.   | Degree of protection of the part mounted in the hollow wall. | IP20                                                       |
| Arrangements to fix the accessories to the boxes.     | Boxes fitted out with screws.                                |                                                            |

Additional Information (if necessary)  
Informations complémentaires (si nécessaire)

**Laboratoire Central des Industries Électriques**  
33, av du Général Leclerc – BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr

Date: 2008-06-12

Signature:

Rémi HANOT  
Certification Officer