

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand France
Zone Industrielle les 3 moulins
159 Rue Jean Joannon
CS 80729
06605 ANTIBES CEDEX
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker
Serie/series TX³ Germanic

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2006-03; EN 60898-1:2003+A1:2004+Cor. 2004+A11:2005
DIN EN 60898-1/A12 (VDE 0641-11/A12):2009-02; EN 60898-1:2003/A12:2008
DIN EN 60898-1/A13 (VDE 0641-11/A13):2013-01; EN 60898-1:2003/A13:2012



Aktenzeichen: 4285400-1200-0006 / 214702

File ref.:

Ausweis-Nr. 40042432

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-06-19

(letzte Änderung / updated 2015-11-18)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1200-0006 / 214702 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2015-11-18

Datum / *Date*

2015-06-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042432.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042432.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* Serie/series TX³ Germanic

Typ(en) / *Type(s)*

403349 - 403368

403370 - 403423

403425 - 403440

403452; 403455

403457 - 403465

403519 - 403534

403536 - 403551

403553 - 403568

403712 - 403727

403729 - 403744

403746 - 403761

403763 - 403778

Bemessungsspannung

Rated voltage

AC 230 V

AC 230 / 400 V

AC 400 V

Bemessungsstrom

Rated current

1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A;

13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A („B“)

0,5 A; 1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A; 13 A;

16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A („C“)

0,5 A; 1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A; 13 A;

16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A („D“)

Bemessungsfrequenz

Rated frequency

50/60 Hz

Bemessungsschaltvermögen

Rated making and breaking capacity

6000 A

Abstand des Gitterstromkreises

Grid distance

35 mm

Energiebegrenzungsklasse

Energy limiting class

3

Fortsetzung siehe Blatt 3 /

continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1200-0006 / 214702 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2015-11-18

Datum / *Date*

2015-06-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042432.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042432.

Auslösecharakteristik
Instantaneous tripping current

B
C
D

Anzahl der Pole
Number of poles

einpolig / single-pole
einpolig + N / single-pole + neutral
zweipolig / two-pole
dreipolig / three-pole
vierpolig / four-pole

Anbringungsart
Attachment type

Tragschienenmontage / Mounting-rail

Weitere Angaben

Gehäusematerial Thermodur und zusätzlich Thermoplast
(PA 6) bis 25 A Typ B, C und bis 16 A Typ D

Further information

*Case material thermodur and in addition thermoplast
(PA 6) up to 25 A type B, C and up to 16 A type D*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG bis 19.04.2016, 2014/35/EU ab 20.04.2016)**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive (2006/95/EC until 2016-04-19, 2014/35/EU from 2016-04-20)**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC2

Section CC2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40042432

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1200-0006 / 214702 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2015-11-18

Datum / *Date*

2015-06-19

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042432.

This supplement is part of the Certificate No. 40042432.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* Serie/series TX³ Germanic

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30001338

Legrand Polska
Sp. z.o.o.
Ul. Warynskiego 20
PL-57-200 ZABKOWICE SLASKIE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1200-0006 / 214702 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2015-11-18

Datum / *Date*

2015-06-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042432.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042432.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.